

( خطة الصيانة الأسبوعية لنظام إنذار الحريق رقم )

اسم المبنى	رقم المبني	تاريخ الزيارة

عنصر الفحص	م	تاريخ الفحص	ملاحظات
اتباع خطوات الصيانة اليومية	1		
التأكد من صالحية وعمل جميع المصايبع الضوئية التابعة لللوحة التحكم	2		
فحص جميع عمليات اللوحة التي يمكن القيام بها عن طريق المفاتيح الخاصة بذلك في اللوحة	3		
الاطلاع اليومي على لوحة التحكم والتأكد من وصول التيار الكهربائي وعدم وجود أعطال بها	4		
فحص إشارة عطل البطارية بفصل البطارية عن النظام	5		
فحص إشارة قطع التيار الرئيسي بفصل التيار عن النظام	6		
التأكد من ثبات اللوحة الرئيسية وتركيزها مع ثبات الدوائر الكهربائية داخلها	7		
الوصلة مع مركز الإطفاء أو المراكز الأخرى	8		
فحص عنصر من عناصر نظام الإنذار في كل دائرة على الأقل	9		
متابعة تعليمات الصيانة من الإدارة الفنية بالجامعة	10		

مسؤل المبني	مراقب السلامة
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع: