خطة الصيانة الشهرية للمضخات الحريق رقم ( )

اسم المبنى	رقم المبنى	تاريخ الزيارة

م	عنصر الفحص	تاريخ الفحص	ملاحظات
1.	إجراء خطوات الصيانة الأسبوعية إضافة إلى الخطوات التالية		
2.	عمل سجل فحص وصيانة دورية وأخذ قراءات البيانات المختلفة		
3.	التأكد من أن البطاريات تشحن شحنا كاملا بفحص خلايا البطاريات وكمية الشحن مع استكمال محلول البطاريات في حالة نقصانه		
4.	التأكد من ان مستوى الوقود في الخزان لا يقل عن 75% من سعته واستكماله إن لزم الأمر مع فحص الوقود وعدم احتوائه على رواسب أو مياه		
5.	التأكد من سلامة وصلات العادم ونظام التبريد والتزييت وقراءة المقاييس بتشغيل المحرك لمدة ساعة واحدة على الأقل ومراجعة التشحيم والتنظيف		
6.	يجب اختبار قراءات وإشارات للوحات التحكم في كل حالة وتوصيلات أجهزة الإنذار وغرفة المراقبة		
7.	اختبار عمل محرك الكهرباء وانخفاض الجهد وتيار بدء المحرك ووسائل حماية المحرك والتوصيلات الكهربائية		
8.	متابعة تعليمات الصيانة من الإدارة الفنية بالجامعة		

مسؤول المبنى	مراقب السلامة
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع: